

発表項目	古平町内断水の解消について
概 要	<p>平成31年3月19日発生 of 古平町内の断水について、一部の地域を除き断水が解消した。現在も、安定的な給水体制が整っていないことから節水を呼びかけている。</p> <p>未解消区域については、引き続き給水車による給水を継続する。</p> <p>未解消区域の断水解消は、3月26日(火)以降の見込み。</p> <p>大口需要家の水産加工業者等に対しても、引き続き給水車による給水を継続する。</p> <p>給水所については、3月24日(日)午前9時30分から午後1時まで町内4箇所に開設する。(文化会館前・消防古平支署前・漁協本所・まるやま公園)</p> <p>○断水解消時間 平成31年3月24日(日)午前6時30分</p> <p>○断水解消地域(1335世帯)</p> <p>浜町全域・港町全域・本町全域・入船町全域・御崎町全域・丸山町全域</p> <p>沢江町全域・沖町全域・新地町一部・歌楽町一部</p> <p>○断水未解消地域(86世帯・1施設)</p> <p>新地町一部(ふるびら温泉)・歌楽町一部(れい明の里地区85世帯)・群来町(1世帯)</p> <p>○これまでの経過</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排泥管の除雪完了日時 平成31年3月23日(土)午前11時50分 ・仮設取水口大型ポンプ 設置完了及び運転開始時刻 平成31年3月23日(土)午後5時00分 ・配水管の洗浄作業状況 町内幹線(66箇所) 開始 平成31年3月23日(土)午後10時50分 終了 平成31年3月24日(日)午前2時10分 ・水質検査結果 飲用水の水質基準に適合 (3月24日(日)午前4時15分) <p>○今後の予定</p> <p>次のとおり浄水場の入水量の安定化を図り、断水未解消区域の早期解消を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エア抜き作業 現在も浄水場の入水量が安定しないため、排泥管を利用したエア抜き作業を継続する。 ・仮設取水口大型ポンプの系統追加 現在1系統(18m³/h)の取水系統を2系統に追加する。 大型ポンプが調達可能予定の、3月26日(火)以降に系統を追加する。

	<p>○その他</p> <ul style="list-style-type: none">・断水未解消区域内のふるびら温泉しおかぜは、当面臨時休業とする。・積丹町岬の湯しゃこたんへの無料送迎バスは、ふるびら温泉しおかぜの営業再開まで継続する。
連絡先	古平町役場 （担当： 副町長 佐藤 昌紀 ） 電話 0135-42-2181