

| | |
|------|--|
| 発表項目 | 古平町内断水の全域解消について |
| 概要 | <p>平成31年3月19日発生の古平町内断水事故について、町内全域の断水が解消した。 現在も、安定的な給水体制が整っていないことから節水を呼びかけている。</p> <p>○これまでの経過</p> <p>※ 未解消区域の断水解消時間</p> <ul style="list-style-type: none">・新地町の一部・群来町 平成31年3月26日(火) 午後0時00分・歌楽町(飲用を除く) 平成31年3月26日(火) 午後0時00分 <p>※ 断水区域の全域解消時間 平成31年3月27日(水) 午後1時30分</p> <p>○今後の予定</p> <p>次のとおり浄水場の入水量の安定化を図り、断水未解消区域の早期解消を図る。</p> <ul style="list-style-type: none">・エア抜き作業 現在も浄水場の入水量が安定しないため、排泥管を利用したエア抜き作業を継続する。・仮設取水口大型ポンプの系統追加 現在1系統(18m³/h)の取水系統を2系統に追加する。 大型ポンプが調達可能予定の、<u>3月28日(木)以降</u>に系統を追加する。 |
| 連絡先 | 古平町役場 (担当: 副町長 佐藤 昌紀) 電話 0135-42-2181 |